AB 1223

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7
Laboratorium Wody i Ścieków
tel. fax. (0-18) 33-76- 028
e-mail: laboratorium@mzgkim.limanowa.pl
www.mzgkim.limanowa.pl

Limanowa, 14.08.2026 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2232/Z/2026

Nazwa i adres klienta: Urząd Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia
Numer zlecenia/umowy: 1009/2026
Miejsce pobrania próbki: bezpośrednio z górnego koryta przy wypływie wody ze zbiornika Tężnia Solankowa na Plantach 32-700 Bochnia
Badany obiekt: próbka wody
Data przyjęcia próbki: 11.08.2026
Stan próbki w chwili przyjęcia: odpowiedni
Data/y wykonania badania: 11.08.2026 – 14.08.2026
Miejsce wykonania badania: Laboratorium Wody i Ścieków ul. Starodworska 31, 34-600 Limanowa
Próbka dostarczona, pobrana: przez próbkobiorcę – pracownika Laboratorium w dniu 11.08.2026 r. Osoba pobierająca – Bogusława Duś. Protokół pobrania próbek wody Nr 1823/2026.
Cel realizacji badania: badanie jest realizowane na potrzeby własne Klienta.

Wyniki badań:

Lp.	Badany parametr i metody badawcze/pomiarowe	Wynik badania ± niepewność wyniku badania* Kod próbki **2232/Z/26**	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej
1	**Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych** A	-	-	PN-EN ISO 19458:2007
2	**Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C (68 h)** *Metoda płytkowa posiew wgłębny* A	> 300	jtk/1ml	PN-EN ISO 6222:2004
3	**Liczba bakterii z grupy coli** *Metoda filtracji membranowej* A	5 [2; 12]*	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
4	**Liczba bakterii Escherichia coli** *Metoda filtracji membranowej* A	5 [2; 12]*	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
5	**Liczba Enterokoków kałowych** *Metoda filtracji membranowej* A	25 [17; 37]*	jtk/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004
6	**Liczba bakterii Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami** *Metoda filtracji membranowej* A	0	jtk/100ml	PN-EN ISO 14189:2016-10

Niepewność metody określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95% z uwzględnieniem pobierania próbek.
W przypadku analiz mikrobiologicznych podano przedział ufności uzyskanego wyniku wg PN-EN ISO 19036:2020-04.
Symbolem "A" oznaczono badanie akredytowane przez PCA zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 1223.
Data y wykonania badań są identyfikowane w zapisach Laboratorium
Skargi rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Nr PO-06 „Skargi"
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnej zgody laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie autoryzował:
w zakresie badań mikrobiologicznych laborant: Bogusława Duś

Sprawozdanie zatwierdził:
Zastępca Kierownika Laboratorium Wody i Ścieków
mgr Katarzyna Chudy

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a

KONIEC SPRAWOZDANIA